


Tilluftsdon Fresh Ø100 453001



Luftflöde, q (l/s) and (m³/h),
totalt tryckfall, Δpt (Pa), och
A-vägd ljudeffektsnivå, L_{WA} dB(A),
för olika inställningspositioner
visas i diagrammet.

K-faktor

$$q = k \cdot \sqrt{p}$$

$$P = (q/k)^2$$

q = luftflöde l/s

p = mättryck Pa

k = injusteringsfaktor

Öppnings-

varv	K-faktor
1	0.3
2	0.9
4	1.8
6	2.6
8	3.1
10	3.5