

BG2000 – låshusrekommendationer

BG2000 Smart Lock kan appliceras på, i stort sett, alla i Skandinavien förekommande låshus av s.k. modultyp och smalprofil i Evo-serien.

Tänk på att det endast är tryckesfall som kan manövreras med BG2000. Montera därför aldrig BG2000 tillsammans med låshus där nyckel är ett krav för att kunna öppna dörren (t.ex. ASSA 222).

Våra rekommendationer av låshus är:

För ytterdörr utan överfals/brytskydd:

- Dormakaba 1418, ASSA Connect 510, 2500.

För ytterdörr med överfals/brytskydd:

- Befintligt låshus.
- För uppgraderad säkerhet – Dormakaba 1418, ASSA Connect 510, 2500.

För innerdörrar – kontor, konferensrum, lager, boenden m.m.:

- Befintligt låshus.
- För uppgraderad säkerhet – Låshus med förreglingsfall t.ex. Dormakaba 1418 eller ASSA 340, 236, 8561.
- Av BeslagsGruppen AB tillhandahållna låshus av Europastandard.

För smalprofil:

- ASSA Evo-serien där endast tryckesfunktion behövs.
- Av BeslagsGruppen AB tillhandahållna låshus av Europastandard med "flip-funtion".

För brandklassad dörr:

- Generellt gäller rekommendationer enligt ovan

I tillägg till detta är bestämmelsen sådan att man inte får borra eller skruva i den brandklassade dörrens konstruktion.

Av den anledningen är låsets konstruktion sådan att man filar med rundfil precis under låshusets underkant och skruvar där samman inner- och ytterdel.

Den övre fastsättningen monteras enligt beskrivning (med skruv genom cylinderskruvshålet/-n).