

GB

DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 601087-CPR-0513

1. Unique identification code of the product-type:
Housegard KD128 Optical Mini Smoke Alarm with lithium battery
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):
Article:601087, Model:KD128
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: *Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.*
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5): *Housegard | GPBM Nordic AB | Argongatan 2 B | SE-431 53 Mölndal Sweden*
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: 1
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
EN 14604:2005/AC:2008
Notified production control certification body No. 1134 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control, and issued the certificate 1134-CPD-111 of constancy of conformity of the factory production control.
9. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/AC:2008
Operational reliability	Pass	
Tolerance to supply voltage	Pass	
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

S

DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 601087-CPR-0513

1. Produkttypens unika identifikationskod: *Housegard KD128 Optisk Mini Brandvarnare med litiumbatteri*
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
Artikel:601087, Modell:KD128
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: *Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.*
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:
Housegard | GPBM Nordic AB | Argongatan 2 B | SE-431 53 Mölndal Sweden
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: 1
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: *EN 14604:2005/AC:2008*
Certifierat organ ASBL ANPI VZW Nummer: 1134
har utfört inspektion och kontroll enligt system 1 och har utfärdat intyg 1134-CPD-111
9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk standard
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/AC:2008
Operational reliability	Pass	
Tolerance to supply voltage	Pass	
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

N

YTELSEERKLÄRING
Nr. 601087-CPR-0513

1. Entydig identifikationskode for produkttypen:
Housegard KD128 Optisk Mini Røykvarslere med litiumbatteri
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: *Artikel:601087, Modell:KD128*
3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: *Housegard | GPBM Nordic AB | Argongatan 2 B | SE-431 53 Mölndal Sweden*
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: 1
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: *EN 14604:2005/AC:2008*
ASBL ANPI VZW Nummer: 1134 har utført i samsvar med system 1 og har utstedt 1134-CPD-111
9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/AC:2008
Operational reliability	Pass	
Tolerance to supply voltage	Pass	
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

FINSUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 601087-CPR-05131. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: *Housegard KD128 Mini Palovar-
oitin Optinen litium akku*2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta
rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten artikkelin 11, kohdassa 4
edellytetään: *Artikel:601087, Malli:KD128*3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen
eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai
-tarkoitukset: *Smoke alarms that operate using scattered light,
transmitted light or ionization, intended for household or similar
residential application.*4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä
osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, artikkelin 11, kohdassa 4
edellytetään: *Housegard / GPBM Nordic AB | Argongatan 2 B |
SE-431 53 Mölndal Sweden*6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja
varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: 17. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan
rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
EN 14604:2005/AC:2008
ASBL ANPI VZW numero: 1134
*suoritti Tarkastus ja valvonta mukaan järjestelmän ja antoi todistuk-
sen 1134-CPD-111*

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/ AC:2008
Operational reliability	Pass	
Tolerance to supply voltage	Pass	
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9
kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.**DK**YDEEVNEDEKLARATION
Nr. 601087-CPR-05131. Varetypens unikke identifikationskode: *Housegard KD128 Optisk
Mini Røgalarm med lithiumbatteri*2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse,
ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i
henhold til artikel 11, stk. 4: *Artikel:601087, Model:KD128*3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overens-
stemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation
som påtænkt af fabrikanten: *Smoke alarms that operate using scat-
tered light, transmitted light or ionization, intended for household or
similar residential application.*4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller regis-
trerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til
artikel 11, stk. 5: *Housegard / GPBM Nordic AB | Argongatan 2 B |
SE-431 53 Mölndal Sweden*6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af
byggevarens ydeevne, jf. bilag V: 17. Hvis ydeevne deklARATIONEN vedrører en byggevare, der er omfattet
af en harmoniseret standard: *EN 14604:2005/AC:2008*
*ASBL ANPI VZW Nummer: 1134 udførte inspektion og kontrol
efter system 1 og udstedte 1134-CPD-111*

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydelse	Pågældende harmoniserede standard
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/ AC:2008
Operational reliability	Pass	
Tolerance to supply voltage	Pass	
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i
overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.
Denne ydeevne deklARATION udstedes på eneansvar af den fabrikant,
der er anført i punkt 4.

1134

GPBM Nordic AB
Argongatan 2 B
SE-431 53 Mölndal
Sweden

11

601087-CPR-0513

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Willy Ottesen
Product Manager
2013-05-15 Gothenburg Sweden