

GB

DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 601106-CPR-0813

- Unique identification code of the product-type:
Housegard SA421WS / LM-101LD
Battery Operated Smoke Alarm with RF interlinkable funktion.
- Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):
Article:601106, Model:SA421WS / LM-101LD
- Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: *Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.*
- Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5): *Housegard | GPBM Nordic AB | Argongatan 2 B | SE-431 53 Mölndal Sweden*
- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: 1
- In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
EN 14604:2005/AC:2008
Notified production control certification body No. 0832 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control. and issued the certificate 0832-CPR-F0030 of constancy of conformity of the factory production control.
- Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/AC:2008
Operational reliability	Pass	
Tolerance to supply voltage	Pass	
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

S

DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 601106-CPR-0813

- Produkttypens unika identifikationskod:
Housegard SA421WS / LM-101LD
Trådlös Optisk Brandvarnare
- Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
Artikel:601106, Modell:SA421WS / LM-101LD
- Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsatt av tillverkaren: *Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.*
- Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:
Housegard | GPBM Nordic AB | Argongatan 2 B | SE-431 53 Mölndal Sweden
- Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: 1
- För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: *EN 14604:2005/AC:2008*
Certifierat organ BRE Global Ltd Nummer: 0832 har utfört inspektion och kontroll enligt system 1 och har utfärdat intyg 0832-CPR-F0030
- Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk standard
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/AC:2008
Operational reliability	Pass	
Tolerance to supply voltage	Pass	
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

N

YTELSESERKLÄRING
Nr. 601106-CPR-0813

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Housegard SA421WS / LM-101LD
Trådløs Optisk Røykvarslere
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: *Artikel:601106, Modell:SA421WS/ LM-101LD*
- Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: *Housegard | GPBM Nordic AB | Argongatan 2 B | SE-431 53 Mölndal Sweden*
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: 1
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevarer som omfattes av en harmonisert standard: *EN 14604:2005/AC:2008*
BRE Global Ltd Nummer: 0832 har utført i samsvar med system 1 og har utstedt 0832-CPR-F0030
- Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/AC:2008
Operational reliability	Pass	
Tolerance to supply voltage	Pass	
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

FINSUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 601106-CPR-08131. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Housegard SA421WS / LM-101LD
*Sarjaankytkettävä Optinen Varoitin*2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten artikkelin 11, kohdassa 4 edellytetään: *Artikel:601106, Malli:SA421WS/ LM-101LD*3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: *Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.*4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, artikkelin 11, kohdassa 4 edellytetään: *Housegard / GPBM Nordic AB | Argongatan 2 B | SE-431 53 Mölndal Sweden*

6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:
EN 14604:2005/AC:2008
BRE Global Ltd numero: 0832
suoritti Tarkastus ja valvonta mukaan järjestelmän ja antoi todistuksen 0832-CPR-F0030

9. Ilmoitetut suoritus tason:

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritel mät
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/ AC:2008
Operational reliability	Pass	
Tolerance to supply voltage	Pass	
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tason mukaiset.
Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksin omalla vastuulla.**DK**YDEEVNEDEKLARATION
Nr. 601106-CPR-08131. Varetypens unikke identifikationskode:
Housegard SA421WS / LM-101LD
*Trådløs Optisk Røgalarm*2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevareren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4: *Artikel:601106, Model:SA421WS/ LM-101LD*3. Byggevarerens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: *Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.*4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontak tadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: *Housegard / GPBM Nordic AB | Argongatan 2 B | SE-431 53 Mölndal Sweden*

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarerens ydeevne, jf. bilag V: 1

7. Hvis ydeevne deklARATIONEN vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard:
EN 14604:2005/AC:2008
BRE Global Ltd Nummer: 0832 udførte inspektion og kontrol efter system 1 og udstedte 0832-CPR-F0030

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydelse	Pågældende harmoniserede standard
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/ AC:2008
Operational reliability	Pass	
Tolerance to supply voltage	Pass	
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.
Denne ydeevne deklARATIONEN udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

0832

GPBM Nordic AB
Argongatan 2 B
SE-431 53 Mölndal
Sweden

13

601106-CPR-0813

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Willy Ottesen
Product Manager
2013-08-08 Gothenburg Sweden